



Município de Presidente Prudente

Departamento de Compras

Presidente Prudente, 14 de Janeiro de 2.020

Concorrência número 1 Anexo - formulário de proposta

Destinação: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.

Ítem	Código	Descrição	Quantidade
1	94.786	LUMINÁRIA DE LED ATÉ 190W PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA. POTÊNCIA MÁXIMA PERMITIDA POR LUMINÁRIA DE 190W. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ≥ 120 LM/W. TEMPERATURA DE COR 4000K (MIN 3710K/ MAX 4260K). IRC ≥ 70 , E CONSISTENCIA DE COR DE 5 SDCM. FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 22.000 LM. DISTRIBUIÇÃO LOGITUDINAL DE CURTA A MÉDIA, DISTRIBUIÇÃO TRANSVERSAL TIPO I OU II E CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA TOTALMENTE LIMITADA. LENTE EM POLIMETILMETACRILATO (PMMA), RESISTENTE À UV, COM ALTA TRANSPARÊNCIA. TENSÃO NOMINAL DE 220-240 VCA E FP $\geq 0,92$. CLASSE I. PROTETOR DE SURTO (DPS) 10KV/10KA. VIDA ≥ 50.000 HORAS (L70@TA 35°C), COM GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS. GRU DE PROTEÇÃO IP66 COMPLETO (ALOJAMENTO DO CONTROLADOR/LED/SISTEMA ÓPTICO SECUNDÁRIO). CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA CINZA MUNSSEL N6.5, COM RESISTÊNCIA À 1000H DE NÉVOA SALINA (MARINE SALT SPRAY), E VIDRO DE PROTEÇÃO E BORRACHAS DE VEDAÇÃO. CONEXÃO EM POSTES COM DIAMETRO DE 48 À 60MM. PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS EXTERNOS \geq IK08. RESISTÊNCIA AO TORQUE DOS PARAFUSOS E CONEXÕES CONFORME ABNT NBR IEC 60598-1. RESISTÊNCIA À FORÇA DO VENTO CONFORME PREVISTO NA ABNT NBR 15129, E RESISTENTE À VIBRAÇÃO CONFORME ABNT NBR IEC 60598-1. INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E RADIOFREQUÊNCIA EM CONFORMIDADE COM CISPR15. TOMADA NEMA 7 PINOS, COMPATIVEL COM TELEGESTÃO E DE ACORDO COM ABNT NBR 5123.	1.800,00 UN

Prazo de entrega:

Validade da Proposta (Não inferior a 60 dias)

Encerramento dia 23/03/2020 às 14:00 Horas

Condições de pagamento:

Abertura dia 23/03/2020 às 14:15 Horas

Espaço reservado ao proponente
(Assinatura e carimbo)

Fornecedor:

CEP